

125/02.08.00/2019

Vehniän koulun pellettipolttimen uusiminen

Selostus asiasta	<p>Vehniän koululla on toiminnassa Ariterm Oy:n pellettikattila ja Siemensin ohjausjärjestelmä. Laitteiston ikä on n. 15 vuotta. Siemensin ohjausjärjestelmä on tullut tiensä päähän eikä siihen valmisteta enää varaosia, joten se vaihdetaan uuteen.</p> <p>Ohjausjärjestelmän on oltava tietyn tyyppinen, jotta se toimisi pellettikattilan kanssa. Koska Siemensiltä ei uutta saa eikä entistä voi korjata, on järkevää tilata kattilaan varmasti sopiva ohjausjärjestelmä Ariterm Oy:ltä. Ariterm Oy on tarjonnut Arimatic 151 ohjauskeskuksen, UPS-akun 300W ja BioJet-polttimen jäähdytyspumpun ohjausyksikön hintaan 4.470,00 €. Samalla uusitaan myös automaattisytytys yhdellä puhaltimella hintaan 990,00€, syöttöruuvin kaira hintaan 570,00 €, huoltoluukku öljypoltin-sovitteella 700,00 €.</p> <p>Lisäksi varalämmönlähteeksi asennetaan öljypoltin nykyisen kattilan runkoon. Pellettikattilan mahdollisessa häiriötilanteessa patteriverkostoon ei saada lämpöä nykyisillä järjestelmillä. Tästä johtuen patteriverkoston varajärjestelmäksi laitetaan öljypoltin. Ariterm on tarjonnut tähän Biojet 200 P biopolttimen hintaan 5.900,00 €.</p> <p>Ariterm Oy:n tarjous on yhteensä 12.630,00 €, hinta alv 0 %.</p> <p>Tarjous ei sisällä LVI eikä rakennussuunnittelua, eikä rakennus- tai asennustyötä.</p> <p>Tarjous sisältää asennus- ja käyttöohjeet.</p> <p>Hankinta koskee kiireellistä korjaustyötä, jolla voidaan estää vahingon syntyminen ja hankinnalla turvataan pellettikattilan toiminta.</p>
Perustelut (lain, asetuksen tai kunnallisen säännön kohdat, määräykset ja sopimukset)	TELA 13.6.2017 § 74, 3., 3.2.
Päätös	<p>Päätän tilata pellettikattilan ohjausjärjestelmän Ariterm Oy:ltä. Päätän tilata myös öljypolttimen patteriverkoston varajärjestelmäksi.</p> <p>Päätös on kuntaa sitova sen jälkeen, kun se on saavuttanut lainvoiman</p>
Allekirjoitus	<p>Jouni Palonen Kiinteistöyönjohtaja</p>

LAUKAAN KUNTATekniset palvelut
Kiinteistöyönjohtaja**VIRANHALTIJAPÄÄTÖS**

1.2.2019

1 §

Päätöksen nähtävänäpito	Tämä päätös julkaistaan kunnan verkkosivuille 4.2.2019
Tiedoksianto	Tämä päätös on oikaisuvaatimusosoituksineen [X] Toimitettu sähköpostitse, 4.2.2019
Jakelu/ Lisätiedot päätöksestä	tela, Ariterm Oy, Hely Harju, Anu Pellinen, Jani Veikkolainen, Janne Laiho, Pirjo Ilmasti-Ahonen, Arja Hurskanen

OIKAISUVAATIMUSSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA ¹

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 132 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös katsotaan saaduksi tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 138-140 §:t (410/2015)).

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisusta ja oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan nimi, kotikunta sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä. Mikäli käytetään asiamiestä, tulee hakemukseen liittää valtakirja.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Laukaan kunta
Tekninen lautakunta
PL 6, 41341 Laukaa
Laukaantie 14, 41340 Laukaa
tekninetoimi@laukaa.fi
Viraston aukioloaika: ma-pe klo 9-15

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:

- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 400.000 € sosiaali- ja terveystyöpalvelut
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset